
# FICHA TÉCNICA

Ref: 24215

## Tomada móvel IP66-67

### Dimensões e características







### Dimensões Externas (mm)

| | |
|---|---|
| **A** | 316 |
| **B** | 122 |
| **C** | 217 |
| **Ø** | 23-48 |

### Características construtivas

| | |
|---|---|
| **Material** | PA6 / ABS |
| **Material de contato** | Cobre niquelado |
| **Cor** | Vermelho |
| **Polos** | 4P (6h) |
| **Tipo de conexão** | Parafuso Allen de cabeça cilíndrica |
| **Uso** | Locais externos e internos |
| **Contato Piloto** | Incorporado |
| **Diâmetro externo do cabo** | Min: 16mm<br>Máx: 50mm |
| **Cabo flexível** | 16 - 50mm² |
| **Peso** | 1160 gr |

### Ficha Técnica

| | |
|---|---|
| **Tensão Nominal** | 400V |
| **Corrente Nominal** | 200 A |
| **Frequência** | 50 / 60 Hz |
| **Resistência Isolamento** | > 10M Ω |
| **Força dielétrica** | 2,5 kV |
| **Temperatura de trabalho** | -25°C / +40°C |
| **Transporte e armazenamento** | -25°C / +70°C |
| **Resistência a impactos** | IK08 |
| **Grau de proteção** | IP66-67 |
| **Teste de fio incandescente** | 850 °C peças suportam partes ativas 650 °C Outras peças |
| **Teste de pressão de esfera** | 125 °C peças suportam partes ativas 80 °C Outras peças |


Rua Jalil Abib, 60. Galpão C.
Éden, Sorocaba-SP.
CEP: 18087-107

T: +55 (15) 3326-5429
E-mail: projetos.br@famatel.com

Famatel.br
famatelbr.com

# FICHA TÉCNICA

Ref: 24215

## Tomada móvel IP66-67

### Regulamentos

| | |
|---|---|
| **Normas aplicadas** | IEC/CEI/EN 60309-1, IEC/CEI/EN 60309-2<br>Diretriz de baixa tensão 2014/35/UE |

### Informações sobre logística e embalagem

| | |
|---|---|
| **Quantidade mínima de pedido:** | 1 unidade |
| **Código tarifário:** | HS 85366990 |

| Embalagem | Quantidade | Peso liquído - Peso Bruto | Código EAN |
|---|---|---|---|
| Caixa Individual | 1 | 0,960kg | 8429760847991 |
| Caixa Interna | - | - | - |
| Caixa externa | 2 | 1,92kg | 28429760847995 |

### Instruções

| | |
|---|---|
| **Uso:** | • As operações de instalação, colocação em funcionamento, inspeção e manutenção só podem ser realizadas por pessoal devidamente qualificado e treinado em questões elétricas e de segurança aplicáveis. A conformidade com as instruções de segurança não dispensa a conformidade com outros regulamentos específicos da instalação, do local, do país ou de outras circunstâncias que afetem a tabela (R.D. 614/2001, REBT, etc.).<br><br>• Não instale o equipamento em uma superfície de material inflamável ou em ambientes que possam estar sob a influência de produtos corrosivos agressivos. |
| **Manutenção:** | •Faça inspeções visuais periódicas no gabinete. Procure por rachaduras, saliências, etc., que possam afetar a operação normal do gabinete e o grau de IP designado. |

Rua Jalil Abib, 60. Galpão C.
Éden, Sorocaba-SP.
CEP: 18087-107

T: +55 (15) 3326-5429
E-mail: projetos.br@famatel.com

Famatel.br

famatelbr.com